



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.11.2017

село Владимиро-Александровское

№ 708

**Об утверждении решения комиссии при администрации  
Партизанского муниципального района по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  
безопасности от 20 ноября 2017 года № 21-КЧС «О состоянии  
противопожарного водоснабжения на территории  
Партизанского муниципального района»**

В целях повышения эффективности профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Партизанского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, администрация Партизанского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить решение комиссии при администрации Партизанского муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 20 ноября 2017 года № 21-КЧС «О состоянии противопожарного водоснабжения на территории Партизанского муниципального района» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района (Кожухарова) настоящие постановление и решение комиссии опубликовать в газете «Золотая Долина» и разместить на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Партизанского  
муниципального района

Л.В.Хамхоев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации  
Партизанского муниципального района  
от 22.11.2017 № 708

**КОМИССИЯ  
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

20.11.2017

село Владимиро-Александровское

№ 21-КЧС

**О состоянии противопожарного водоснабжения  
на территории Партизанского муниципального района**

По информации краевого государственного казенного учреждения «18 отряд противопожарной службы по охране Партизанского муниципального района» в период с 15.09.2017 по 10.10.2017 была проведена осенняя проверка противопожарного водоснабжения на территории Партизанского муниципального района. В ходе проверки выявлены недостатки, которые могут повлиять на оперативность и качество работы 18 отряда противопожарной службы по охране Партизанского муниципального района. По сообщению глав сельских поселений, работы по приведению противопожарного водоснабжения в соответствие с требованиями ведутся совместно с представителями водоснабжающих организаций, но из-за недостаточного финансирования на данный момент выполнены не в полном объеме.

Обсудив и заслушав мнения участников заседания, комиссия при администрации Партизанского муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

## РЕШИЛА:

1. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Партизанского муниципального района (далее - отдел по ГО, ЧС и ПБ) обратиться в департамент гражданской защиты Приморского края по вопросу выделения денежных средств для приобретения емкостей для нужд пожаротушения в населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение.

2. Рекомендовать главам сельских поселений и руководителям учреждений, имеющим на подведомственных территориях источники противопожарного водоснабжения:

2.1. В срок до 20 декабря 2017 года устранить все недостатки в содержании и работе источников противопожарного водоснабжения, выявленные в ходе проверочных мероприятий, проводимых краевым государственным казенным учреждением «18 отряд противопожарной службы по охране Партизанского муниципального района».

2.2. Организовать работу с управляющими компаниями, работающими в населенных пунктах, по обеспечению постоянного и надежного функционирования источников противопожарного водоснабжения, а также содержанию мест их размещения в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

2.3. Информацию о проделанной работе предоставить в отдел по ГО, ЧС и ПБ.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

И.о. главы Партизанского  
муниципального района,  
председатель комиссии

Л.В.Хамхоев